

## **Deliberazione 4 ottobre 2000**

### **Rettifica di errori materiali nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 3 agosto 2000, n. 138/00 (deliberazione n. 183/00)**

#### L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 4 ottobre 2000,
- Premesso che:
  - in data 3 agosto 2000, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorità) ha adottato la deliberazione n. 138/00, recante direttiva al gestore della rete di trasmissione nazionale per l'adozione di regole tecniche per la misura dell'energia elettrica e della continuità del servizio ai sensi dell'articolo 17, comma 17.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 marzo 2000, n. 52/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 202, del 30 agosto 2000 (di seguito: deliberazione n. 138/00);
  - sono stati riscontrati errori materiali nel testo della deliberazione sopra richiamata;
- Vista la deliberazione n. 138/00;
- Ritenuto che sia opportuno provvedere alla rettifica degli errori materiali di cui in premessa;

#### DELIBERA

- Le seguenti rettifiche:
  - Nell'articolo 12, comma 12.3, lettera a), dell'allegato A alla deliberazione n. 138/00, l'espressione "classe di precisione del misuratore di energia elettrica attiva pari a 0,5" è sostituita dall'espressione "classe di precisione del misuratore di energia elettrica attiva pari a 0,5 o 1".
  - Nell'articolo 12, comma 12.3, lettera a), dell'allegato A alla deliberazione n. 138/00, l'espressione "e del misuratore di energia elettrica reattiva pari a 0,5 o 1" è eliminata.

- Di trasmettere la presente deliberazione alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, con sede in Roma, 00198, via Palmiano 101;
- La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed entra in vigore a far data dal giorno 4 ottobre 2000.

Milano, 4 ottobre 2000

Il presidente: P. Ranci