

Allegato A

	Società	Indirizzo	Codice REMI	Malfunzionamento
1	Egea S.p.A.	Via Vivaro, 2 12051 Alba (CN)	34255903	Dati di qualità per determinazione fattore comprimibilità non aggiornato
2	Italcogim Reti S.p.A.	Via G. Spadolini, 7 20141 - Milano	34295501	Malfunzionamento del sistema di telelettura
3	Acos S.p.A.	Corso Italia, 49 15067 Novi Ligure (AL)	34305201	Malfunzionamento del sistema di telelettura
4	Ages S.p.A.	Via Olona, 28 20016 PERO (MI)	34350201	Guasto agli apparati primari di misura
				Mancanza carta diagrammale o scarsa visibilità tracce (impianti tradizionali)
				Mancanza timbro C.F. e della data sulla carta diagrammale
			34406101	Guasto agli apparati primari di misura
				Mancanza carta diagrammale o scarsa visibilità tracce (impianti tradizionali)
				Staratura strumentazioni
5	Metano Sant'Angelo Lodigiano S.p.A.	Via Morzenti 22/A, 26866 Sant'Angelo Lodigiano (MI)	34408902	Assetto dell'impianto di misura non adeguato ai prelievi
6	Enel Rete Gas S.p.A.	Via San Giovanni Sul Muro 9, 20121 Milano	34464301	Guasto agli apparati primari di misura
			34474501	Guasto agli apparati primari di misura
			34870601	Guasto agli apparati primari di misura
7	E.On Rete S.r.l.	Via Principe Amedeo, 5 46100 Mantova	34832101	Guasto agli apparati primari di misura
				Malfunzionamento del sistema di telelettura
8	CNEA Sud S.r.l.	Corso Garibaldi, 161 85048 Rotonda (PZ)	34867801	Malfunzionamento del sistema di telelettura

Allegato A

9	COSVIM S.c.a.r.l.	Via del Seminario Maggiore, 117 85100 Potenza	34868601	Malfunzionamento del sistema di telelettura
			34870201	Malfunzionamento del sistema di telelettura
10	Soelia S.p.A.	Via Pietro Vianelli, 1 44011 Argenta (FE)	35040501	Assetto dell'impianto di misura non adeguato ai prelievi