

Verifica ispettiva nei confronti della società Casirate Gas S.r.l. in materia di sicurezza del servizio distribuzione del gas naturale

1. Oggetto ed ambito della verifica ispettiva

1.1 Le operazioni di verifica hanno ad oggetto la correttezza dei dati inerenti alla sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale comunicati da Casirate Gas S.r.l. ai sensi della deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08 e, in particolare, dell'allegato Testo Unico - Parte I (di seguito: RQDG). In particolare il controllo riguarda:

- il funzionamento del servizio di pronto intervento;
- i dati relativi all'assetto degli impianti di distribuzione gestiti dall'impresa distributrice;
- i dati e le verifiche di sicurezza comunicati dall'impresa distributrice relativamente all'odorizzazione e alle dispersioni;
- eventuali incidenti da gas combustibile verificatisi sugli impianti di distribuzione.

2. Modalità di realizzazione della verifica ispettiva

2.1 Le verifiche ispettive di cui al precedente paragrafo saranno effettuate utilizzando una *check-list* di riferimento e per mezzo:

- della visione e acquisizione di elementi documentali ed informativi, relativi ai dati di sicurezza del servizio comunicati all'Autorità;
- dell'estrazione di dati dal sistema informatico dell'impresa distributrice;
- dell'ascolto e dell'eventuale acquisizione di registrazioni vocali di chiamate pervenute al centralino di pronto intervento;
- dell'esame della modulistica compilata dalle squadre operative dell'impresa distributrice;
- dell'analisi di documentazioni e certificazioni relative alla strumentazione utilizzata dall'impresa distributrice;
- della visione della cartografia degli impianti;
- dell'esame di ogni altra documentazione prevista dalla RQDG e ritenuta utile per l'effettuazione delle operazioni ispettive.