

Sede: 00142 Roma - Via A. Baldovinetti, 81
Uffici operativi: 60019 Senigallia (AN) - Via F.lli Bandiera, 42
Palazzo Monti-Malvezzi

Senigallia, 19 agosto 2013

Tel. 0717929662 - Tel./Fax 0717929454
Pec: energas@gigapec.it
E-mail: info@energas-srl.it

Prot. n. 14570/S/IB/lo
Trasmessa in via telematica:
<http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/13/303-13.jsp>

Spett.le
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas
Direzione Infrastrutture
Piazza Cavour, 5

20121 MILANO

**OGGETTO: DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE n. 303/2013/R/gas -
Qualità del servizio - Invio osservazioni**

Alla luce delle nuove tecnologie è bene prevedere l'eliminazione di tutte le reti classificate come "altro materiale", in quanto dietro questa dicitura si celano materiali come ad esempio eternit, gres, PVC, fibronit e/o altro materiale non previsto dalla normativa vigente.

Pertanto, ai fini di sicurezza e tutela della salute pubblica, suggeriamo un comportamento simile a quello assunto nei confronti della ghisa canapa piombo, prevedendo un programma di dismissione totale delle reti realizzate con "altro materiale" nell'arco dei 6 anni di validità della nuova emananda deliberazione.

In ordine alla stessa questione, suggeriamo di introdurre una nuova voce al punto 3.10 della emananda deliberazione: "RISANAMENTO RETE IN ALTRO MATERIALE", e farla rientrare nel programma degli incentivi economici previsti nella deliberazione inerente il settore degli investimenti che attengono alla "SICUREZZA" delle reti gas.

Suggeriamo inoltre di inserire anche l'obbligo del controllo ogni sei mesi del 100% di tale tipologia di rete sino a quando non viene dismessa.

Tanto ci sentivamo di osservare in merito al documento di consultazione n. 303/2013/R/gas, e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Energas Engineering S.r.l.

