

**SERVIZIO DI TRASMISSIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA:  
UN MODELLO DI SVILUPPO SELETTIVO DEGLI  
INVESTIMENTI**

*Documento di consultazione 464/2015/R/eel  
del 1 ottobre 2015*

**Osservazioni di ASOEELETTRICA**  
*31 gennaio 2015*

Si riportano di seguito le risposte agli spunti di consultazione con scadenza al 31/01/2016.

**Risposte agli spunti di consultazione**

- S15. Quali soglie si suggeriscono per l'indice B/C degli investimenti ad elevato valore e delle priorità di sviluppo? (vd punto 3.9 del documento)? Per quali motivi?
- S16. Si hanno proposte per integrare l'indice B/C con una valutazione, anche semplificata dell'incertezza delle stime? (vd punto 3.7 del documento)
- S17. Si hanno commenti sulle proposte specifiche presentate nei punti da C1 a C13 di questa Appendice?
- S18. Fra gli aspetti non discussi in dettaglio indicati al punto C14 di questa Appendice, quali si ritengono particolarmente meritevoli di considerazione a fini della definizione dell'indice di utilità per il sistema? Ve ne sono altri?

S15. Da un punto di vista metodologico, sarebbe opportuno tenere conto in sede di selezione degli investimenti prioritari anche del maggior beneficio netto apportato al sistema, inteso come differenza tra benefici e costi (B-C), e non solo del rapporto B/C. Come riportato da Terna stessa

a pag.247 del PdS, l'utilizzo del solo rapporto B/C, finirebbe per evidenziare principalmente interventi di importanza minore caratterizzati da costi molto contenuti (che presentano dei benefici più elevati dei costi, ma anch'essi limitati) a scapito degli interventi di portata strategica maggiore caratterizzati da costi più alti a fronte di benefici netti molto elevati nel medio-lungo periodo. A tal fine una valutazione attraverso il valore attuale netto (VAN) dell'intervento può essere più appropriata per una corretta ponderazione dei benefici.

S16. Al fine di valutare, anche se in maniera semplificata, l'incertezza delle stime, si ritiene opportuno che Terna svolga delle adeguate analisi di sensitività.

S17. Assoelettrica condivide pienamente le considerazioni dell'Autorità al Piano di Sviluppo 2015 di Terna.

S18: Non si hanno osservazioni a riguardo.