

ALLEGATO 11A

SPECIFICA TECNICA SULLE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE E SULLA PRESENZA DI ALTRI COMPONENTI NEL GAS NATURALE

<u>11A.1 COMPONENTI DEL PCS</u>	<u>162</u>
<u>11A.2 PARAMETRI DI CONTROLLO DELLA QUALITA'</u>	<u>162</u>
<u>11A.3 ALTRE PROPRIETA'</u>	<u>164</u>
<u>11A.4 RIFERIMENTI NORMATIVI.....</u>	<u>164</u>
<u>11A.5 CONDIZIONI DI RIFERIMENTO</u>	<u>165</u>
<u>11A.6 CASI PARTICOLARI</u>	<u>165</u>
<u>11A.1 COMPONENTI DEL PCS.....</u>	<u>162</u>
<u>11A.2 PARAMETRI DI CONTROLLO DELLA QUALITA'</u>	<u>162</u>
<u>11A.3 ALTRE PROPRIETA'</u>	<u>163</u>
<u>11A.4 RIFERIMENTI NORMATIVI</u>	<u>163</u>
<u>11A.5 CONDIZIONI DI RIFERIMENTO</u>	<u>164</u>
<u>11A.6 CASI PARTICOLARI</u>	<u>164</u>

11A.1 COMPONENTI DEL PCS

Di seguito vengono elencate le componenti del Gas Naturale utilizzate ai fini della misura del PCS.

Componente	Valori di accettabilità	Unità di misura
Metano	(*)	
Etano	(*)	
Propano	(*)	
Iso-butano	(*)	
Normal-butano	(*)	
Iso-pentano	(*)	
Normal-pentano	(*)	
Esani e superiori	(*)	
Azoto	(*)	
Anidride Carbonica	≤ 3	% mol

(*) per tali componenti i valori di accettabilità sono intrinsecamente limitati dal campo di accettabilità dell'Indice di Wobbe.

11A.2 PARAMETRI DI CONTROLLO DELLA QUALITA'

Parametri	Valori di accettabilità	Unità di misura
Solfuro di idrogeno	$\leq 6,6$	mg/ Sm ³
Zolfo da mercaptani	$\leq 15,5$	mg/ Sm ³
Zolfo Totale	≤ 150	mg/ Sm ³

Sezione “Erogazione del servizio di trasporto”
Allegato 11A – Specifica tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas naturale

Potere Calorifico Superiore	34,95 ÷ 45,28	MJ/Sm ³
Indice di Wobbe	47,31 ÷ 52,33	MJ/Sm ³
Densità relativa	0,5548 ÷ 0,8	
Ossigeno	≤ 0,6	% mol
Punto di Rugiada dell'acqua (a)	≤ -5	°C
Punto di Rugiada degli idrocarburi (b)	≤ 0	°C
Temperatura max	<50	°C

- a) Alla pressione di 7.000 kPa.
b) Nel campo di pressione 100 ÷ 7.000 kPa.

Per rendere sicura l'accettazione in rete del biometano, di seguito si riportano gli ulteriori limiti per alcuni composti/elementi, che hanno effetti negativi sulle infrastrutture di trasporto e sulle apparecchiature di utilizzo, nonché sulla salute e sull'ambiente:

<u>Parametri</u>	<u>Valori di accettabilità</u>	<u>Unità di misura</u>
<u>Ossido di Carbonio (CO)</u>	<u>≤ 0,1</u>	<u>% mol</u>
<u>Silicio (Si)</u>	<u>≤ 5</u>	<u>ppm</u>
<u>Ammoniaca (NH₃)</u>	<u>≤ 3</u>	<u>mg/Sm³</u>
<u>Idrogeno (H₂)</u>	<u>≤ 0,5</u>	<u>% Vol</u>
<u>Mercurio (Hg)</u>	<u>≤ 1</u>	<u>µg/Sm³</u>
<u>Fluoro (F)</u>	<u>< 3</u>	<u>mg/Sm³</u>
<u>Cloro (Cl)</u>	<u>< 1</u>	<u>mg/Sm³</u>

Inoltre in conformità alla legislazione vigente, per consentire l'immissione di biometano nella rete di trasporto, lo stesso deve essere odorizzabile secondo la norma UNI 7133 e non deve presentare condizioni tali da annullare o coprire l'effetto delle sostanze odorizzanti caratteristiche.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla legislazione e normativa tecnica vigente ed in particolare al rapporto tecnico UNI/TR 11537.

11A.3 ALTRE PROPRIETA'

Il Gas, alle condizioni di esercizio, non deve contenere tracce dei componenti di seguito elencati:

- a) acqua ed idrocarburi in forma liquida;
- b) particolato solido in quantità tale da recare danni ai materiali utilizzati nel trasporto del Gas;
- c) altri elementi che potrebbero avere effetti sulla sicurezza o integrità del sistema di trasporto.

11A.4 RIFERIMENTI NORMATIVI

- [CNR-UNI 10003 “Sistema internazionale di unità \(SI\)”](#)
- [Legge 6 dicembre 1971 n.1083 – Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile](#)
- [Decreto Ministeriale 17 aprile 2008 – Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8](#)
- ~~[Decreto Ministeriale 24 Novembre 1984 “Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8”](#)~~
- [UNI EN 437 “Gas di prova – Pressioni di prova – Categorie di apparecchi”](#)
- [UNI EN ISO 6974 – Gas naturale – Determinazione della composizione con un'incertezza definita per mezzo di gascromatografia](#)
- [UNI EN ISO 6976 – Gas naturale – Calcolo del potere calorifico, della densità relativa e dell'indice di Wobbe, partendo dalla composizione](#)
- [UNI EN ISO 13443 – Gas naturale – Condizioni di riferimento normalizzate](#)

- [UNI EN ISO 13686 – Gas naturale – Designazione della qualità](#)
- [UNI EN ISO 18453 – Gas naturale – Correlazione tra il contenuto di acqua e il punto di rugiada dell'acqua](#)
- [UNI EN ISO 19739 – Gas naturale – Determinazione dei composti solforosi per gascromatografia](#)
- Decreto 22 Dicembre 2000 “Individuazione della Rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell’Art.9 del Decreto Legislativo 23 Maggio 2000, n°164”.
- Decreto 19 febbraio 2007 “Approvazione della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare”
- [Rapporto tecnico UNI/TR 11537 – Immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale](#)
- [UNI 7133 - Odorizzazione di gas per uso domestico ed usi similari.](#)

11A.5 CONDIZIONI DI RIFERIMENTO

Le condizioni di riferimento dell'unità di volume qui adottate sono quelle standard, ovvero (vedere ISO 13443):

<i>Pressione</i>	<i>101,325 kPa</i>
<i>Temperatura</i>	<i>288,15 K (= 15°C)</i>

Per la determinazione del Potere Calorifico Superiore e dell'Indice di Wobbe si assume il seguente riferimento entalpico:

288,15 K (= 15°C) ; 101,325 kPa

11A.6 CASI PARTICOLARI

Nei casi di Punti di consegna relativi a produzioni nazionali non compatibili con la Specifica di Qualità di cui al presente Allegato, il Trasportatore accetta l'immissione di Gas con composizione difforme dalla Specifica di Qualità qualora siano verificate le seguenti condizioni:

- siano realizzabili condizioni di miscelazione tali da ottenere un Gas miscelato che rientri nella Specifica di Qualità;
- tali condizioni di miscelazione sussistano nel tempo.

Il soggetto richiedente è tenuto a fornire al Trasportatore – così come indicato al paragrafo dell'Allegato 6A.2 le caratteristiche chimico – fisiche del Gas immesso

presso tale Punto, così da consentire al Trasportatore di definire e comunicare all’Utente il campo di variabilità dei parametri di qualità presso tale Punto di consegna: tale campo di variabilità individua i limiti di massima variazione dei parametri per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui al paragrafo 18.1.2.2 del capitolo “Responsabilità delle Parti”.

L’accettazione di immissioni di Gas presso tali Punti di consegna relativi a produzioni nazionali con composizione difforme dalla Specifica di Qualità verrà sospesa nei periodi in cui:

- la composizione del Gas da miscelare sia peggiorativamente difforme da quella definita;
- il Gas in transito nel tratto di rete in cui si immette l’allacciamento non sia disponibile nelle quantità necessarie alla miscelazione.