

Milano, 25 Maggio 2018

DCO ARERA 245/2018/R/eel – Ulteriori commenti ANIE CSI

Si riporta di seguito la posizione ANIE sul 169:

con riferimento al DCO ARERA 245/2018/R/eel condividiamo quanto riportato al 3) del p.to 3.32 in particolare riteniamo che la tecnologia a 169 MHz costituisca valida alternativa alla PLC-C su Chain 2. Oggi infatti questo canale è disponibile sul contatore 2G di e-distribuzione e potrebbe essere attivato, con un aggiornamento firmware del meter 2G stesso; inoltre i lavori di standardizzazione del protocollo di comunicazione in sede CEI (CEI TS 13-85), sono completati.

Riteniamo inoltre che questa tecnologia possa, al pari della PLC, essere una tecnologia "Plug and Play" che non richieda, per la sua attivazione, l'intervento di personale tecnico e quindi di costi sull'utente come accadrebbe per altri sistemi da applicare meccanicamente o elettricamente sul contatore 2G (coprimorsetti o dispositivi ottici).

Auspichiamo pertanto che si possa dar seguito quanto prima ad una estensione del monitoraggio delle performance anche a questa tecnologia.

Siamo sempre a disposizione per ulteriori approfondimenti sul tema.