

**Spett.le**

**Autorità di Regolazione per Energia**

**Reti ed Ambiente**

**Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling**

**Corso di Porta Vittoria 27 – 20122 Milano**

**protocollo@pec.arera.it**

Milano, 18 gennaio 2022

**Oggetto: Documento di consultazione 515/2021/R/EEL "Completamento della regolazione tariffaria dell'energia reattiva"**

Facendo riferimento a quanto già comunicato con le Ns. precedenti note in relazione all'oggetto, con la presente evidenziamo nuovamente le criticità riscontrate da parte delle Aziende appartenenti al settore Siderurgico nella realizzazione delle modifiche impiantistiche conseguenti ai nuovi obblighi imposti dalla Deliberazione 568/19 in materia di prelievi ed emissioni di energia reattiva.

Tali difficoltà, già da Voi riportate al punto 7.5 parte III del Documento di consultazione in oggetto, verranno probabilmente ampliate, soprattutto per quanto riguarda i vincoli sanitari imposti ai Fornitori esteri per lo svolgimento dei sopralluoghi e degli incontri tecnici presso gli impianti, a causa della recrudescenza dell'emergenza sanitaria in atto.

**Risposta allo spunto di Consultazione S1:**

Poiché molte delle Aziende che, nonostante il contesto sfavorevole per l'ottimizzazione delle trattative commerciali con i fornitori, soprattutto esteri, sono comunque riuscite a definire i contratti di approvvigionamento, riscontrano forti difficoltà nella fase realizzativa, si richiede la sospensione dell'applicazione delle penali nelle more dell'ultimazione delle modifiche impiantistiche. Tale sospensione avverrà a fronte di documentata interlocuzione con Terna da parte delle Aziende, supportata dall'esame dei cronoprogrammi realizzativi degli impianti da cui risultino dimostrate le criticità sopra descritte.

**Risposta agli spunti di Consultazione S2 e S3:**

Si condivide la proposta che i corrispettivi per prelievi di energia reattiva oltre il 33% dell'energia attiva e per immissioni di energia reattiva per clienti finali e imprese distributrici in AT e AAT siano definiti come il valore minimo tra costi unitari MSD e costi dei compensatori sincroni.

**Risposta agli spunti di Consultazione S5, S7,S8,S9,S10:**

I contenuti del punto 12 parte III e della parte IV del documento di consultazione, relative al coinvolgimento degli utenti nella gestione dell'energia reattiva nel breve e medio, rispondono a quanto già richiesto da Federacciai e precisamente:

*"Si evidenzia peraltro che tale intervallo temporale potrebbe permettere, in considerazione sia dell'evoluzione tecnologica conseguente alla transizione energetica che del processo di revisione della normativa sul dispacciamento elettrico e dei servizi connessi, lo studio e l'individuazione di strumenti normativi, regolatori e contrattuali che permettano la realizzazione, con modalità anche tecnologicamente innovative ed in collaborazione con Terna, di tali adeguamenti impiantistici presso i numerosi siti in cui, in considerazione del layout degli Stabilimenti, risultano di difficile realizzazione".*

Tale nuovo approccio alla regolazione normativa e tariffaria dell'energia reattiva potrebbe ad esempio prevedere la possibilità per gli Utenti in AT di partecipare attivamente in sinergia con Terna alla regolazione di rete utilizzando appieno, anche mediante opportuni nuovi servizi ancillari da definire nell'ambito del nuovo TIDE, le potenzialità dei nuovi impianti in corso di realizzazione.

Inoltre potrebbero essere realizzate, in particolari aree geografiche, configurazioni impiantistiche che prevedano la partecipazione sia di Terna che di diversi utenti minimizzando le difficoltà realizzative già evidenziate determinate dal layout degli stabilimenti.