

Da: [REDAZIONEWEB](#)
A: [REDAZIONEWEB](#)
Oggetto: Consultazione 515/2021/R/eel con risultati
Data: martedì 18 gennaio 2022 19:38:48

Le seguenti risposte sono state date dal partecipante:

[azienda/ente/associazione] Associazione ITALIA SOLAR

[ruolo]

[email] segretario@italiasolare.eu

filecount -

inserisci un breve
commento

Italia Solare esprime apprezzamento e generale condivisione per il completamento della regolazione tariffaria dell'energia reattiva, posta in consultazione da Arera tramite il DCO 515/2021. L'aspetto di maggior interesse riguarda il coinvolgimento degli utenti nella gestione reattiva, che, come evidenziato al comma a dell'articolo 2.1, è ancora limitato. Gli impianti di produzione connessi alle reti di bassa e media tensione dispongono da tempo (da almeno 10 anni) della possibilità di contribuire alla regolazione di tensione mediante scambio di potenza attiva, sia attraverso l'attivazione di algoritmi di regolazione basati su misure locali, che attraverso set point inviati dal DSO. Allo stesso modo gli utenti passivi possono contribuire alla regolazione di tensione, gestendo i dispositivi di compensazione con logiche differenti rispetto al mantenimento di un fattore di potenza minimo e al divieto di immissione reattiva. Italia Solare auspica quindi che tale coinvolgimento possa finalmente iniziare, anche attraverso i progetti pilota sulle reti di distribuzione, promossi dalla delibera 352/2021 e che in parallelo si pongano in essere gli strumenti di remunerazione di tale servizio, in modo che la generazione distribuita possa contribuire alla gestione dei flussi di potenza reattiva, tema caratterizzato dalle notevoli criticità evidenziate nella regolazione allegata alla delibera 282/2020.

Informativa sul trattamento
dei dati personali

